


polski instytut data center

EN 50600

www.pidc.pl

Certyfikat

Nr C37/CPW/02R/09

Niniejszym, audytor wystawiający niniejszy certyfikat potwierdza, że

Strefa przetwarzania danych COIG S.A. składająca się z komór serwerowych S2 i S3 wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w budynku COIG S.A.

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

spełnia wymagania określone dla klasy 3 dostępności zawarte w normie wiodącej EN 50600-1:2019 i odpowiednich normach z serii EN 50600 w zakresie:

- **Zasilania AC,**
- **Utrzymania parametrów środowiskowych,**
- **Okablowania telekomunikacyjnego.**

Data wydania: 14 września 2026

Termin ważności: 13 września 2029

Integralną częścią certyfikatu jest Raport PIDC/37/09/26/1.0

Podpis Audytora

Krzysztof Wiesław Szczygieł

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Wiesław Szczygieł
Data: 2026.09.14 18:04:20 +02'00'